

AANGEPASTE KAMER

Volgens de GSV (verplicht) :

Waar kamers ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is één ervan aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en is minstens één bijkomende kamer van dat type voorzien per schijf van 20 kamers.

De kamers voldoen aan de volgende voorwaarden :

- 1° buiten het bereik van de opengaande deur is een **draairuimte** met een diameter van 1,50 m naar het bed toe voorzien;
- 2° vanaf deze ruimte zijn de voornaamste meubels in de kamer bereikbaar via een **gangpad** van minstens 0,90 m **breed**;
- 3° het **toilet**, de **badkamer**, de **douche** en de **wastafel** waarmee de kamer is uitgerust, voldoen aan de in deze verordening vastgestelde voorwaarden.

Aanbevelingen :

- De **deur** moet voldoen aan de criteria van de technische fiche « deur »
- Er moet een obstakelvrije **draaiplaats** zijn met een diameter van ten minste 150 cm bij elke verandering van richting, voor alle apparatuur (kledingkast, bureau, raam, enz.) en ten minste aan één kant van het bed, zodat de rolstoelgebruiker een transfert naar het bed uitvoeren kan.
- Het aangepaste **toilet** en de aangepaste **badkamer** moeten zich in een kamer bevinden die direct aan de slaapkamer grenst.
- De hoogte van het bed moet 50 cm zijn
- Een schakelaar en stopcontact moeten direct vanuit het bed bereikbaar zijn

In het geval dat er een douche, toilet, badkamer, deur en/of tafel bij de kamer horen, moeten de bijhorende technische fiches gevolgd worden. Drukknoppen, signalisatie, alarmsystemen en de electriciteit moeten eveneens voldoen aan de criteria betreffende toegankelijkheid die terug te vinden zijn in de bijhorende technische fiches.

