

## TECHNISCHE FICHE: LIFTEN / HIJSPLATFORMEN

### Volgens de GSV:

Liften of hijsplatformen die aangepast zijn voor personen met beperkte mobiliteit voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De liftkooi heeft een minimale **diepte** van 1,40 m en een **breedte** van 1,10 m;
- Het liftstelsel zorgt voor een **nivellering** tot op 5 mm; de lege ruimte tussen de vloer van de verdieping en de vloer van de cabine moet kleiner zijn dan 0,02 m;
- De **oproepknoppen buiten** de cabine en de knoppen binnenin de cabine (voor alarm, verdiepingselectie en telefoon) bevinden zich op een **hoogte** tussen 0,80 m en 0,90 m, zodat ze toegankelijk zijn. Elke knop bevindt zich op minimaal 0,50 m **van een binnenhoek**. De knoppen zijn in **reliëf** ten opzichte van de wand van de cabine of de muur, hebben een **contrasterende** kleur en een minimale **diameter** of zijde van 0,03 m. De onderbreking van de leuning geeft de locatie van de knoppen aan;
- Alle schriftelijke aanduidingen zijn vertaald **in braille**. Het communicatiesysteem moet **visueel** zijn en vergezeld zijn **van spraakweergave**;
- Het bordes **heeft een draaicirkel** met een minimale diameter van 1,50 m;
- De **vloer** is bedekt met een antislipbekleding, zonder hindernissen voor voet of wiel;
- De drie wanden zijn voorzien van een **leuning** op 90 cm van de vloer en op 35 mm van de wand;
- De wand tegenover de deur, indien deze niet van glas is, is uitgerust met een **spiegel** om de manoeuvres van een persoon in een rolstoel te vergemakkelijken;
- In cabines die meer dan 10 verdiepingen bedienen, is een **opklapbare zitplaats** voorzien.

De **verdiepingsdeuren** van liften aangepast voor personen met beperkte mobiliteit voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Een vrije **doorgangsbreedte** van minstens 0,90 m hebben;
- **Automatisch schuivend** zijn, met een minimale open- en sluittijd van 6 seconden;
- Voorzien zijn van een **contactgevoelige rand**.

Het gebruik van verticale hijsplatforms is toegelaten om zich over een hoogte van maximaal 1.80m buiten een gesloten koker te verplaatsen.

Aanbevelingen :

