

TECHNISCHE FICHE : TOEGANGSWEG, GANGEN, HORIZONTALE CIRCULATIE

TOEGANGSWEG (volgens de GSV):

De voor het publiek toegankelijke gebouwen beschikken over ten minste **één toegangsweg van 1,20 m breed**. Deze bevindt zich zo dicht mogelijk bij de hoofdingang en voldoet aan één van de volgende twee voorwaarden :

- **gelijkglijgen** met het straatniveau of, zoniet, een **opstap van maximum 0,02 m** hebben, **schuin afgewerkt met een helling van maximum 30°**; geen enkele trede is toegestaan;
- voorzien zijn van een **toegangshelling** die voldoet aan de voorwaarden zoals bedoeld in de bijhorende technische fiche.

Het traject moet voorzien zijn van een **schriftelijke markering**, aangevuld met **pictogrammen en/of gekleurde geleidelijnen**, opdat personen met beperkte mobiliteit zich gemakkelijk zouden kunnen oriënteren.

Het oppervlak van de toegangsweg is **hard en slipvrij, zonder hindernissen** voor voeten of wielen. Het zorgt ook voor een goede oriëntatie van de slechtzienden en blinden.

Aanbevelingen :

- Bij elke verandering van richting moet er een **draairuimte** met diameter van 150 cm beschikbaar zijn.
- Een **vrije hoogte** van 2,30 m is gegarandeerd op alle plaatsen van het looppad
- **Geen gaten of spleten groter dan 2 cm** (ideaal max. 1 cm)

GANGEN (volgens de GSV):

- De gangen zijn minstens **1,50 m breed**.
- In de gedeelten waar kruisen of draaien onmogelijk is, mag die minimumbreedte van de gangen beperkt worden tot 1,20 m. Deze gedeelten mogen echter maximaal 15 m lang zijn en moeten een goed uitzicht bieden over de volledige lengte.
- Een **vrije doorgang** van 0,90 m breed wordt plaatselijk getolereerd ter hoogte van een **obstakel** als de lengte hiervan niet groter is dan 0,50 m en als er zich geen ander obstakel bevindt op minder dan 1,50 m afstand. In dit geval worden deze **uitspringende voorwerpen** - van het type brandhaspel, brievenbus, radiator, vensterdorpel enz. die meer dan 0,20 m uitsteken ten opzichte van de muur of de draagstructuur waarop zij bevestigd zijn, langs de zijkant voorzien van een stevige voorziening tot op de grond, waardoor de slechtziende personen hun aanwezigheid kunnen opmerken.

De hellingen in de gangen voldoen aan de voorwaarden bepaald in de bijhorende technische fiche.

Aanbevelingen :

- Bij elke verandering van richting, en aan begin en einde van een gang, moet er een **draairuimte** met diameter van 150 cm beschikbaar zijn.
- Een **vrije hoogte** van min. 2,20m (idealiter 2,30 m) is gegarandeerd op alle plaatsen van het looppad.
- **Geen gaten of spleten groter dan 2 cm** (ideaal max. 1 cm)

