

TECHNISCHE FICHE : TRAP

Volgens de GSV :

- De traptreden zijn **slipvrij** en hebben een **optrede** van maximaal 0,18 m.
- Iedere trap is aan weerszijden uitgerust met een doorlopende, **dubbele handleuning**, ook langs de overlopen, waarvan de stangen zich bevinden op een hoogte van 0,65 m en 0,90 m ten opzichte van de trapneuzen en een hoogte van 0,75 m en 1,00 m ten opzichte van de overlopen. Langs de kant van de muur steekt deze dubbele handleuning 0,40 m uit ten opzichte van het begin en het uiteinde van de trap.
- Bovenaan iedere traparm, op 0,50 m van de eerste trede, wordt 0,60 m **vloerbedekking** aangebracht met een **licht reliëf** om slechtziende personen te waarschuwen.
- Door een **contrasterend kleurverschil** kunnen de eerste en laatste trede gemakkelijk worden onderscheiden, net als het begin van de overlopen.

Aanbevelingen :

- De trap heeft een **rechte trap en stootborden**.
- De treden hebben een **Z-vormig profiel**
- De **minimale vrije breedte tussen leuning** is 120 cm zodat twee personen elkaar kunnen kruisen.
- Als de trap breder is dan 240 cm moet er een centrale leuning voorzien worden
- **Om de 15 treden** moet er een overloop voorzien zijn om te rusten
- Alle treden in een trap zijn van **gelijke hoogte en diepte**
- Vloerbedekking met noppen op 60 cm diepte
- De toegang tot het onderste gedeelte van de trap dat niet de minimumhoogte van 220 cm bereikt, moet afgesloten worden om te verhinderen dat slechtzienden deze zone betreden.
- **Handgrepen** zijn ook :
 - * bevestigd op minstens 3,5 cm van de muur
 - * Aan de lege kant, helemaal tot aan de vloer doorgetrokken



