

TECHNISCHE FICHE : WAARSCHUWINGS- OF ALARMAPPARATEN

Aanbevelingen :

Als het apparaat **zichtbaar of hoorbaar** moet zijn voor een PBM:

- Naast de sirene moet een **zwaailicht** zo worden geplaatst dat het zichtbaar is voor een zittend of staand persoon, afhankelijk van de inrichting van de ruimte (meubilair, enz.).
- Om epilepsie of andere angstopwekkende situaties te voorkomen, moet de **frequentie van de lichtflitsen laag** zijn (0,5 tot 3 Hz) zodat er voldoende interval is tussen twee flitsen. Bovendien mag de **duur** van een flits niet langer zijn dan 0,2 seconden.
- Als meerdere gelijksoortige apparaten zich in dezelfde ruimte bevinden en tegelijkertijd zichtbaar zijn, moeten ze bovendien perfect met elkaar **gesynchroniseerd** zijn.

Voorbeeld van een brandalarm en rookmelders met knipperlicht:

